

PROTOKÓŁ NAPRAWY URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO

usunięcie usterki i przywrócenie do eksploatacji

Nr protokołu

Data przystąpienia do naprawy

Data i godzina przywrócenia do eksploatacji

Wykonawca

Klient

Obiekt / lokalizacja

Rodzaj i identyfikator urządzenia

Numer i data zgłoszenia usterki

Nr protokołu przeglądu ze stwierdzoną usterką

Zabezpieczenie zastępcze na czas naprawy

Serwisant / osoba sporządzająca

Przedstawiciel klienta

■ Usunięte usterki / wymienione części

LP	URZĄDZENIE / NR EWID.	USTERKA	WYKONANA CZYNNOŚĆ	CZĘŚĆ / MATERIAŁ	ILOŚĆ	WYNIK

■ Sprawdzenie po naprawie

1. Identyfikacja urządzenia: typ, numer, lokalizacja	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
2. Ustalenie przyczyny usterki, nie tylko objawu	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
3. Zgodność naprawy z zakresem dopuszczonym w DTR	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
4. Zastosowanie części oryginalnych lub dopuszczonych przez producenta	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
5. Próba funkcjonalna urządzenia w pełnym zakresie działania	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
6. Współpraca urządzenia z systemem nadrzędnym (SSP, centrala)	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
7. Sprawdzenie wpływu naprawy na inne elementy systemu	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d

8. Aktualizacja parametrów, konfiguracji lub oprogramowania	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
9. Przywrócenie urządzenia do stanu dozoru	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
10. Brak zgłoszeń uszkodzenia na centrali po naprawie	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
11. Poinstruowanie użytkownika o zmianach w obsłudze	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
12. Zamknięcie zgłoszenia i powiązanie z kartą zgłoszenia	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d

■ Wynik naprawy

Status

usunięta i sprawna / częściowo — nadal wyłączone / niemożliwa — do wymiany

Termin dokończenia prac lub wymiany

■ Zalecenia zapobiegawcze

Serwisant wykonujący naprawę

imię i nazwisko, uprawnienia / autoryzacja producenta

Przedstawiciel klienta

potwierdzenie przywrócenia do eksploatacji