

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH

przeгляд okresowy · próba ciśnieniowa węży co 5 lat

Nr protokołu

Data przeglądu

Termin następnego przeglądu

Wykonawca

Klient

Obiekt / lokalizacja

Technik wykonujący

Przedstawiciel klienta

Liczba hydrantów i zaworów w obiekcie

Przyrząd pomiarowy

Próba ciśnieniowa węży w tym roku

Stan pracy pompy pożarowej / hydroforu

■ Wykaz hydrantów wewnętrznych

LP	NR HYDRANTU	LOKALIZACJA	TYP	WĄŻ — TYP / ŚR. / DŁ.	NR WĘŻA	CIŚNIENIE [MPA]	WYDAJN. [DM ³ /S]	PRÓBA WĘŻA — DATA / WYNIK	OCENA

■ Przegląd roczny — zakres czynności

1. Oznakowanie miejsca hydrantu i dostępność dojścia	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
2. Szafka — kompletność, zamknięcie, brak przeszkód, czytelność instrukcji	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
3. Mocowanie szafki i zwijadła (hydrant 25/33) do ściany	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
4. Całkowite rozwinięcie węża na pełną długość	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
5. Oględziny węża — pęknięcia, przetarcia, stan połączeń i uszczeltek	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
6. Prądownica — kompletność, drożność, płynność zmiany strumienia	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d

7. Stan zaworu odcinającego — otwarcie, zamknięcie, brak przecieków	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
8. Pomiar ciśnienia na zaworze odcinającym przy poborze wody	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
9. Pomiar wydajności na wylocie prądownicy	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
10. Porównanie wyników z wartościami minimalnymi dla typu hydrantu	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
11. Pomiar na hydrancie najniekorzystniej położonym	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
12. Ułożenie węża wg DTR, zamknięcie szafki, kontrolka przeglądu	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d

■ Próba ciśnieniowa węży (raz na 5 lat)

1. Kwalifikacja węża do próby wg daty poprzedniej próby / produkcji	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
2. Próba na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z PN-EN 671-3	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
3. Oznaczenie węża datą wykonanej próby i wynikiem	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
4. Wycofanie z użytku węży, które nie przeszły próby	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d

■ Wynik przeglądu

Wynik ogólny

Liczba hydrantów sprawnych

Liczba usterek

■ Usterki, zalecenia i uwagi

Technik wykonujący przegląd
imię i nazwisko, kwalifikacje / autoryzacja

Przedstawiciel klienta
imię i nazwisko, stanowisko