

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH

przeгляд okresowy · wydajność i ciśnienie

Nr protokołu

Data przeglądu

Termin następnego przeglądu

Wykonawca

Klient

Obiekt / lokalizacja

Technik wykonujący

Przedstawiciel klienta

Właściciel sieci wodociągowej przeciwpożarowej

Oznaczenie odcinka sieci

Średnica przewodu zasilającego

Przyrząd pomiarowy

Warunki pogodowe / temperatura

■ Wykaz hydrantów zewnętrznych

LP	NR HYDRANTU	LOKALIZACJA	TYP	DN	CIŚN. STAT. [MPa]	CIŚN. PRZY POBORZE [MPa]	WYDAJN. [DM ³ /S]	ODWODNIENIE	OCENA

■ Zakres czynności kontrolnych

1. Oznakowanie miejsca hydrantu i czytelność tabliczki orientacyjnej	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
2. Dostępność — brak zastawienia, zarośnięcia, zasypiania	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
3. Odległości od krawędzi jezdni i ściany budynku wg § 10 ust. 6	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
4. Oględziny korpusu — korozja, uszkodzenia, kompletność pokrywy	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
5. Stan i drożność skrzynki ulicznej (hydrant podziemny)	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
6. Nasady tłoczne — gwint / krzywki, uszczelki, pokrywy	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
7. Działanie zaworu głównego — pełne otwarcie i zamknięcie kluczem	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
8. Pomiar ciśnienia statycznego	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
9. Pomiar ciśnienia i wydajności podczas poboru wody	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
10. Porównanie wyników z wymaganą wydajnością dla danego DN	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
11. Działanie odwodnienia po zamknięciu zaworu	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
12. Szczelność po zamknięciu — brak wycieku z korpusu i nasad	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
13. Odcięcie hydrantu od sieci i pozycja otwarta w eksploatacji	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
14. Konserwacja — smarowanie, uszczelki, oczyszczenie skrzynki	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
15. Uporządkowanie miejsca i zamknięcie hydrantu	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
16. Oznaczenie przeglądu i wpis do ewidencji sieci	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d

■ Wynik przeglądu

Wynik ogólny

sprawny / niesprawny / wyłączony

Liczba hydrantów sprawnych

Liczba hydrantów do naprawy

■ Usterki, zalecenia i uwagi

Technik wykonujący przegląd
imię i nazwisko, kwalifikacje / autoryzacja

Przedstawiciel klienta
imię i nazwisko, stanowisko

Przedstawiciel właściciela sieci wodociągowej
ppoż.
imię i nazwisko, stanowisko