

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

konserwacja centrali, czujek, ROP i sterowań (SSP)

Nr protokołu

Data przeglądu

Termin następnego przeglądu

Wykonawca

Klient

Obiekt / lokalizacja

Technik wykonujący

Przedstawiciel klienta

Rodzaj przeglądu

Producent, typ i nr centrali

Liczba pętli / linii i elementów

Monitoring do ARC

Nr książki eksploatacji systemu

■ Wykaz elementów systemu

LP	ADRES	TYP ELEMENTU	STREFA	LOKALIZACJA	TEST	WSKAZ.	ZABRUDZENIE	OCENA	UWAGI

■ Zakres czynności konserwacyjnych

1. Odczyt stanu centrali — alarmy, uszkodzenia, wyłączenia stref	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
2. Analiza książki eksploatacji i zdarzeń od ostatniego przeglądu	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
3. Powiadomienie ARC i użytkownika, przełączenie w tryb testowy	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
4. Stan zasilania podstawowego i rezerwowego — napięcia, akumulatory	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
5. Sygnalizacja optyczna i akustyczna centrali, czytelność wyświetlacza	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
6. Test zadziałania czujek — wszystkie (roczny) / wyrywkowo (kwartalny)	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
7. Test ręcznych ostrzegaczy pożarowych i ich dostępność / oznakowanie	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
8. Poziom zabrudzenia / kompensacji czujek — czyszczenie lub wymiana	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
9. Opisy stref i lokalizacji elementów zgodne ze stanem faktycznym	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
10. Test sygnalizatorów akustycznych i optycznych — słyszalność, widoczność	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
11. Test transmisji alarmu i uszkodzenia do ARC, potwierdzenie odbioru	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
12. Test sterowań — trzymacze, oddymianie, wentylacja, dźwigi, DSO	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
13. Sprawdzenie linii dozoru — uszkodzenia, zwarcia, rezystancja	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
14. Kompletność dokumentacji — matryca sterowań, scenariusz pożarowy	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
15. Przywrócenie systemu do stanu dozoru, brak zgłoszeń	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
16. Wpis do książki eksploatacji, powiadomienie ARC o zakończeniu	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d

■ Wynik przeglądu

Wynik ogólny

sprawny / sprawny z uwagami / niesprawny

Liczba elementów przetestowanych / zainstalowanych

Liczba elementów niesprawnych

■ Usterki, zalecenia i uwagi

Konserwator systemu

imię i nazwisko, uprawnienia / autoryzacja producenta

Przedstawiciel użytkownika

imię i nazwisko, stanowisko