

PROTOKÓŁ WARSZTATOWY REMONTU GAŚNIC

remont, ponowne napełnienie i oznakowanie (potocznie: legalizacja)

Nr zlecenia warsztatowego

Data przyjęcia sprzętu

Data wydania sprzętu

Warsztat / autoryzacja producenta

Klient

Obiekt / lokalizacja, z której pochodzi sprzęt

Osoba przyjmująca

Osoba wydająca

Sposób transportu

Sprzęt zastępczy udostępniony na czas remontu

Liczba przyjętych / wydanych sztuk

Przedstawiciel klienta

■ Wykaz gaśnic przyjętych do remontu

LP	NR EWID. KLIENTA	TYP GAŚNICY	PRODUCENT	NR FABRYCZNY	ROK PROD.	ŚRODEK GAŚNICZY — MASA / RODZAJ	WYNIK BADANIA ZBIORNIKA	DECYZJA

■ Czynności warsztatowe

1. Przyjęcie sprzętu — identyfikacja i opis stanu	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
2. Weryfikacja wieku gaśnicy wg DTR producenta	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
3. Kontrolowane rozładowanie ciśnienia i demontaż zaworu	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
4. Opróżnienie zbiornika i ocena stanu środka gaśniczego	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
5. Oględziny wewnętrzne i zewnętrzne zbiornika	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
6. Badanie zbiornika wg DTR / skierowanie do dozoru technicznego	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d

7. Przegląd zaworu — uszczelki, rurka syfonowa, szczelność	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
8. Wymiana lub regeneracja węża i prądownicy	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
9. Napełnienie środkiem gaśniczym zgodnie z DTR — zważenie	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
10. Próba szczelności całego zestawu po złożeniu	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
11. Odtworzenie oznakowania — etykieta, kontrolka, plomba	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
12. Kontrola końcowa i zważenie gaśnicy gotowej	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d

■ Wydanie

Data i sposób wydania

Potwierdzenie odbioru przez klienta

■ Uwagi

Osoba wykonująca czynności warsztatowe
nr autoryzacji producenta

Kontrola końcowa
imię i nazwisko

Odbierający sprzęt (klient)
imię i nazwisko